



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

REGISTRO DE ACLARACIONES

Seleccione la fecha

Página 1 de 5

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

Fecha solicitud	Solicitante	Consulta	Fecha respuesta	Respuesta
28/02/20	Lia Yang	<p>1 sobre lo que dice en el artículo 1.31 Visita al lugar de las Obras: Los Oferentes/Proponentes deberán realizar una visita de inspección al lugar de Emplazamiento de la Obra y sus alrededores, primero, dónde están situados los 17 tanques? nos puede facilitar con un listado de direcciones de cada uno? porque en el Google Map no se puede encontrar la ubicación de ellos.</p> <p>Segundo, ¿La visita es obligatoria? En caso de sí, CAASD va a organizar una visita o los oferentes tienen que ir separados? ¿Si se van separados, cómo conseguimos los permisos a entrar?</p>	19/03/20	<p>Para este proceso no se realizarán visitas al lugar de las obras, ya que la Lista de cantidades es específica e indica los trabajos a realizar para cada uno de los tanques, debemos indicar que los mismos se encuentran en el Gran Santo Domingo por lo que cuentan con fácil acceso.</p> <p>También queremos indicar que en estos momentos, estamos obedeciendo los mandatos de la Presidencia y las recomendaciones de la OMS y el Colegio Médico Dominicano de evitar actividades que incrementen o promuevan el contacto físico entre personas que puedan contribuir con la propagación del Coronavirus (COVID-19)</p>
28/02/20	Lia Yang	Si el proponente es un consorcio formado por una empresa local y extranjera, entonces, 1.	19/03/20	El consorcio deberá estar Registrado como Proveedor del Estado una vez

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

		El consorcio mismo tiene que estar registrado en el Proveedor del Estado o basta con un socio registrado?		sea adjudicado y antes de firmar el posible Contrato, sin embargo, debe tener en cuenta que la empresas locales que participen en el consorcio o así sea de manera independiente siempre deberán estar registradas y activas para poder participar.
28/02/20	Lia Yang	Si el proponente es un consorcio formado por una empresa local y extranjera, entonces: 2. Los índices financieros, se evalúa a los socio separadamente o se evalúa al consorcio?	19/03/20	Se evalúa en conjunto.es decir la sumatoria de ambas.
28/02/20	Lia Yang	Si el proponente es un consorcio formado por una empresa local y extranjera, entonces: La línea de crédito bancaria y comercial, si es suficiente que un socio cuenta con la línea de crédito equivalente a 25% de la oferta o los dos tiene que tenerlo?	19/03/20	Se evalúa la sumatoria de las empresas. Sin embargo debe tomar en cuenta que la presente es una Licitación Pública Nacional por lo que tanto las Líneas Bancarias como las de crédito comercial deben ser con Entidades Bancarias y Comercios Locales.
09/03/20	Constructora AG, SRL	1. No hay circulares de modificación. La fecha de entrega se modificará?	19/03/20	No
09/03/20	Constructora AG, SRL	2. Se solicita experiencia en Saneamiento Pluvial y Sanitario, Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Agua Potable, Reparación de tanques de almacenamiento potenzados, estas experiencias no hacen relación con el objeto de la licitación que es de rehabilitación de depósitos de agua. Esto se modificará?	19/03/20	No se modificará
09/03/20	Constructora AG, SRL	3. En el requerimiento de Equipos del Oferente hay cantidades y equipos	19/03/20	Si se modificará, Ver Adenda No.1

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

		innecesarios para este tipo de trabajo (Ej.: Retroexcavadora, tractor, Compactador, etc.) Esto se modificará?		
09/03/20	Constructora AG, SRL	4. La certificación de fondos específica en Presupuesto: RD\$725,000,000.00, pero la certificación de fondos por Ministerio de Hacienda dispone a la CAASD RD\$185,170,000.00. Cual es el monto real destinado para esta licitación?	19/03/20	Esto es debido a que estos fondos son especiales y el Ministerio de hacienda emitió la certificación de fondos aprobada para el primer trimestre. Asi que el monto real destinado es de RD\$725,000,000.00
09/03/20	Constructora AG, SRL	5. No hay especificaciones técnicas de los trabajos a realizar. Necesitamos esta información para los análisis de costo.	19/03/20	Todos los trabajos a realizar se encuentran descritos en la Lista de Cantidades de este proceso.
09/03/20	Renter, SRL	TANQUE DE ALMACENAMIENTO SALOMÉ UREÑA 2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) favor de especificar que tipo de trabajo a ejecutar	19/03/20	Corresponde al equipo a utilizar para los distintos trabajos a realizar como Limpieza de estructura, Aplicación de pinturas de protección, resanes etc. Debiendo tomando en cuenta el tiempo estimado de la realización de dichas actividades a desarrollar en esa localidad.
09/03/20	Renter, SRL	TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL MILLONCITO 2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) favor de especificar que tipo de trabajo a ejecutar 5.1 Suministro e Instalación de Válvula 16" indicar característica 5.2 Suministro e Instalación de Manómetro indicar característica	19/03/20	2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) Corresponde al equipo a utilizar para los distintos trabajos a realizar como Limpieza de estructura, Aplicación de pinturas de protección, resanes etc. Debiendo tomando en cuenta el tiempo estimado de la realización de dichas actividades a desarrollar en esa localidad. 5.1 Suministro e Instalación de Válvula 16" Tipo Mariposa

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

				Preferiblemente Americana 5.2 Suministro e Instalación de Manómetro embebidos en Glicerina, presión de 30-60 PSI
09/03/20	Renter, SRL	TANQUE JARDÍN DE GENOVEVA (ACERO ELEVADO EN BASE DE HORMIGÓN) 2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) favor de especificar que tipo de trabajo a ejecutar 6.1 Suministro e Instalación de Válvula 8" indicar característica	19/03/20	2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) Corresponde al equipo a utilizar para los distintos trabajos a realizar como Limpieza de estructura, Aplicación de pinturas de protección, resanes etc. Debiendo tomando en cuenta el tiempo estimado de la realización de dichas actividades a desarrollar en esa localidad. 6.1 Suministro e Instalación de Válvula 8" Tipo Mariposa Preferiblemente Americana
09/03/20	Renter, SRL	TANQUE MIRADOR NORTE (ACERO) 2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) favor de especificar que tipo de trabajo a ejecutar 6.5 Suministro e Instalación de Válvula 16" indicar característica	19/03/20	2.1 Plataformas (Andamios, góndolas y cables) Corresponde al equipo a utilizar para los distintos trabajos a realizar como Limpieza de estructura, Aplicación de pinturas de protección, resanes etc. Debiendo tomando en cuenta el tiempo estimado de la realización de dichas actividades a desarrollar en esa localidad. 6.5 Suministro e Instalación de Válvula 16" Tipo Mariposa Preferiblemente Americana
09/03/20	Renter, SRL	RESTO DE TANQUE DON BOSCO	19/03/20	Impermeabilizante de techo normal color Blanco, (Helemet, Popular,

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

		2.2 Impermeabilizante indicar característica		Lanco etc)
09/03/20	Renter, SRL	TANQUE DE ALMACENAMIENTO PABLO MELLA 8.2 Suministro e Instalación de Manómetro indicar característica	19/03/20	8.2 Suministro e Instalación de Manómetro embebidos en Glicerina, presión de 30-60 PSI
09/03/20	Renter, SRL	TANQUE DE ALMACENAMIENTO CARMEN RANATA 8.2 Suministro e Instalación de Manómetro indicar característica	19/03/20	8.2 Suministro e Instalación de Manómetro embebidos en Glicerina, presión de 30-60 PSI
09/03/20	Renter, SRL	Favor indicar como coordinar las visitas a cada tanque para precisar más la información existente del pliego	19/03/20	Ver respuesta Pregunta No. 1 Lia Yang de fecha 28/02/20