

Santo Domingo, D.N.

26 de Diciembre de 2022.-

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de Procedimiento de Licitación Pública Nacional Referencia **CAASD-CCC-LPN-2022-0009** tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo con el cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:

El Comité de Compras y Contrataciones CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SANTO DOMINGO (CAASD), recibió conforme al numeral 2.5 “Cronograma de la Licitación Publica Nacional las siguientes preguntas:

1. En los anexos no aparecen las especificaciones técnicas de los cloradores y demás equipos solicitados.

Resolución Única: Fueron Adjuntados

2. ¿Especificar si los cloradores son de aplicación por solución o directos?

Resolución Única: Por Solución.

3. ¿Especificar si las evaluaciones y adjudicación será por rublos o por lote?

Resolución Única: Por lotes.

4. Si las bombas ofertadas cumplen con las especificaciones hidráulicas (caudal, presión, hp, voltaje, fase, rpm, fase, etc.), estas pueden ser otro tipo diferente a las booster (jet). (Centrifugada monobloc horizontal o vertical, etc)?

Resolución Única: Si

Comité de Compras y Contrataciones

