



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE SANTO DOMINGO

****CAASD****

DIRECCION DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECHANICA
División Mantenimiento Electromecánica Oeste

FICHA TECNICA

Equipo Aguas Residuales Cristo Rey

Motor

Tipo	Horizontal
Potencia	25 HP
Velocidad	1,750 RPM
Voltaje	230/460 VOLTIO
Fase	3 Ø
Frecuencia	60 HERTZ
SF	1.15
Codo de descarga	4" x 6"

Bomba inatascable

Q	600 GPM
TDH	90`

Variador de velocidad

HP	25 HP
Voltaje	460 V
Fase	3Ø

(variador para 40 AMP)

Manuel S. Mella

ING. MANUEL SNIDER MELLA SOSA
Enc. Dpto. De Electromecánica
MSMS/kms./

